

Signaleinrichtung MAXIMAT TC1B



- Alarmsignalisierung für im Alarmfall öffnende Kontakte
- Optische und akustische Signalisierung
- Alarmspeicherung, quittierbar
- Alarmrelais mit Wechslerkontakt
- Preiswert und robust

ANWENDUNG


Signalisierung von Alarmen bei:

- Einzeltanks
- Leckagewannen
- Auffangräumen

BESCHREIBUNG

Der MAXIMAT TC1B ist eine Signaleinrichtung für einen im Alarmfall öffnenden Kontakt, mit optischem und akustischen Signal.

Wird von dem angeschlossenen Geber ein Alarmsignal ausgegeben, so wird dies durch den MAXIMAT TC1B optisch und / oder akustisch signalisiert. Durch den eingebauten Reset-Taster kann die Hupe quittiert werden.



(Anwendungsbeispiel: NIVOSTOP)

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230V AC $\pm 10\%$ / 50 - 60Hz, 24V DC
Leistungsaufnahme	~2W / ~2VA
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-20...+60 °C
Sensoreingang	im Alarmfall öffnender Kontakt, Klemmen mit Schraubanschluss, Leitungsquerschnitt max. 2,5mm ²
Verzögerung / Flatterschutz	ca. 1 sec.
Signalisierung	grüne LED für Betriebsbereitschaft rote LED für Alarmsignalisierung gelbe LED für nicht quittierten Alarm Piezo-Signalgeber für Alarm, quittierbar
Ausgangsrelais	max. 230V AC, 3A, potentialfreier Wechslerkontakt

Beachten:

im Betrieb ist das Ausgangsrelais angezogen (Kontakt C mit NO verbunden), bei Alarm u. bei Spannungsausfall ist es abgefallen (Kontakt C mit NC verbunden). Das Relais bleibt abgefallen solange der Alarm ansteht, es ist nicht quittierbar.


Gehäuse	Polycarbonat, 120x80x55mm, IP65, für Wandmontage
Bedienelement	Drucktaste für Test- und Alarmquittierung

CE-Kennzeichen: Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden EU-Richtlinien

BESTELLINFORMATIONEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
555 740	MAXIMAT TC1B G	MAXIMAT TC1B G-Signaleinrichtung 230V AC
555 741	MAXIMAT TC1B D	MAXIMAT TC1B D-Signaleinrichtung 24V DC

ABMESSUNGEN



Pirnaer Strasse 24 · 68309 Mannheim

Telefon +49 (0) 621 84224-0

Fax +49 (0) 621 84224-90

Homepage www.bamo.de

E-Mail info@bamo.de

Signaleinrichtung
MAXIMAT TC1B

27-02-2019

D-555.11-DE-AB

LEV

555-11 /1